

(우) 12106 경기도 남양주시 순화공로 249, N동 12층
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

발 음 : 경기 남양주시 화도읍 수레로 1259
화도체육문화센터 수질검사담당자 귀하

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문종전

출력일시 2025.02.21

12178

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 화도체육문화센터

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT25022100002

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

1. 시료내용					
접수번호	WT25-01143	접 수 일	2025년 2월 17일	발 급 일	2025년 2월 21일
의뢰인	상호(명칭) : 화도체육문화센터, 성명(대표자) :			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	수영장 수영조육수			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	체육시설 수영장업의 수질검사(신규)			성명	최준영
채수장소	경기 남양주시 화도읍 수레로 1259				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2025년 2월 17일	의뢰근거	
2. 수질검사 결과					
검사항목	기준			검사결과	
유리잔류염소	0.4mg/L부터 1.0mg/L까지의 범위 내이어야 한다			0.51	
수소이온농도	5.8 ~ 8.6			7.3	
탁 도	1.5 NTU 이하			0.15	
과망간산칼륨소비량	12 mg/L이하			2.2	
총대장균군	10mL들이 시험대상육수 5개중 양성시 2개 이하이어야 한다			0	
비 소	0.05 mg/L이하			불검출	
수 은	0.007 mg/L이하			불검출	
알루미늄	0.5 mg/L이하			0.04	
결합잔류염소	0.5 mg/L이하			0.29	
종합결과	적합				
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사

